

Repki, dnia 04.10.2018 r.

27/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Repki uprzejmie zaprasza do złożenia oferty na „**Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzyszewie**”

1. Zamawiający:

Gmina Repki
ul. Parkowa 7,
08-307 Repki
Telefon: 25 787 50 23, Fax: 25 787 50 66
email: gminarepki@list.pl

2. Tryb postępowania

Udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro realizowane zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r poz. 1579).

3. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „**Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzyszewie**”

Zadanie będzie współfinansowane ze środków pomocy finansowej województwa mazowieckiego udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzyszewie

4. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia polega na dostawie wyposażenia w sprzęt dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzyszewie tj:

- 1) Zestaw do wyważania drzwi i obcinania pedałów - HTS 90/ LSH 4
- 2) Motopompa pożarnicza Tohatsu M-16/8

Szczegółowy zakres wyposażenia stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

W przypadku, gdy w niniejszym zapytaniu ofertowym opisano urządzenia za pomocą podania

nazwy ich producenta, patentów lub pochodzenia, to w odniesieniu do tych materiałów lub urządzeń Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie dostarczenie innych równoważnych urządzeń pod warunkiem posiadania przez nie parametrów nie gorszych niż urządzenia, które one zastępują. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających urządzenia.

Zamawiający zastrzega, że sprzęt musi być fabrycznie nowy, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i nie może być przedmiotem praw ani zobowiązań osób trzecich oraz jeżeli jest to wymagane posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB

5. Termin wykonania zamówienia: 14 dni od podpisania umowy

6. Wymagania i warunki zamawiającego:

- a) Wykonawca udzieli gwarancji na wszystkie urządzenia na okres min. 24 miesiące (licząc od daty odbioru dostawy) niezależnie od gwarancji udzielonej przez producenta poszczególnych urządzeń.
- b) Dostawca uzgodni z Zamawiającym szczegóły realizacji zamówienia.

7. Oferta powinna zawierać:

- a) Czytelnie wypełniony formularz oferty wykonawcy według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Uwaga: Wykonawca (dostawca) zobowiązany jest wycenić każdą pozycję wyszczególnioną w wykazie wyposażenia który stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego oraz dołączyć zdjęcia poglądowe i parametry techniczne oferowanych urządzeń.

8. Kryterium wyboru ofert.

Kryterium wyboru oferty będzie cena – waga 100%

Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta z najniższą ceną brutto nie podlegająca odrzuceniu.

9. Miejsce i termin składania ofert.

- a) Oferta powinna być złożona w formie papierowej i przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy Repki, ul. Parkowa 7, 08-307 Repki,(sekretariat) **do dnia 15.10.2018 r. do godz. 12:00.**
- b) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:

OFERTA

„ Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzyszewie”

Nie otwierać przed 15 października 2018 r do godz. 12.00

10. Wybór wykonawcy:

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów pisemnie oraz za pośrednictwem strony internetowej www.repki.pl
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego w przypadku gdy cena oferty przewyższy kwotę jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub inne okoliczności które uniemożliwią udzielenie zamówienia publicznego.

11. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Repki reprezentowana przez Wójta Gminy Repki ul. Parkowa 7; 08-307 Repki
- inspektorem ochrony danych osobowych w **Gminie Repki** jest Pan Stefan Książek iod-sk@tbdsiedlce.pl
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie w/w zamówienia publicznego
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

12. Kontakt: Andrzej Skorupka- Tel. 25 787 50 23 wew. 218


WOJCIŁ GMINY REPKI
mgr inż. Krystyna Miłkołajczuk-Bohowiec

OFERTA WYKONAWCY

ZAMAWIAJĄCY:

**GMINA REPKI
Ul. PARKOWA 7
08-307 REPKI**

Nawiązując do zapytania ofertowego na „ Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzyszewie”

Ja niżej podpisany/a:.....

Działający/a w imieniu i na rzecz: (należy podać pełną nazwę Wykonawcy i adres)

.....
.....

Oferuję realizację zamówienia (dostawy) wszystkich urządzeń wymienionych w wykazie wyposażenia stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego za cenę:

Netto:.....

VAT

brutto:..... **

Słownie brutto:

zgodnie z dołączonym do oferty zestawieniem cen poszczególnych urządzeń.

** podlega ocenie w kryterium: cena.

Ponadto:



1. OŚWIADCZAM, że zapoznałem/am się ze specyfiką zamówienia i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uznaję się za związanego/ą określonymi postanowieniami i zasadami postępowania.
2. OŚWIADCZAM, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

.....
(Data, podpisy i pieczęć wykonawcy)

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

„ Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzyszewie”

Lp	Nazwa wyposażenia i zdjęcie poglądowe	Opis	Ilość
1	<p>Zestaw do wyważania drzwi i obcinania pedałów - HTS 90/ LSH 4</p> 	<p>W skład zestawu wchodzi :</p> <p>1 x wyważacz do drzwi HT 90 1 x przecinacz do pedałów LC 75/40 1 x pompka ręczna 1 x wąż 1 x walizka</p> <p>Siła cięcia min. 75 kN Siła rozpierania min. 90 kN Skok 100 mm Rozwarcie ostrzy min. 40 mm Waga ok 17 kg</p>	1 komplet
2	<p>Motopompa pożarnicza Tohatsu M-16/8</p> 	<p>TYP: silnik benzynowy, 2-suwowy, 2-cylindrowy, chłodzony wodą ŚREDNICA, SKOK I LICZBA CYLINDRÓW: 81 x 78 (mm) POJEMNOŚĆ SKOKOWA: 804 cm3 MOC NOMINALNA: 60 KM (44 kW) POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA: 24 l. TYP PALIWA: Benzyna bezołowiowa 95 UKŁAD ROZRUCHOWY: Rozrusznik oraz automatyczny układ reakcyjny (linka rozruchowa) SYSTEM DOZOWANIA OLEJU DO PALIWA: Automatyczny UKŁAD PALIWOWY: EFI Elektroniczny wtrysk paliwa SMAROWANIE: Mieszanka benzyny i oleju (mieszanie automatyczne) ZAPŁON: CDI – elektroniczny układ zapłonowy WYJŚCIE DC (maks.): 12 V-35 W AKUMULATOR: 12 V-16Ah/5h</p> <p><i>POMPA</i> TYP: Jednostrumieniowa, jednostopniowa pompa turbinowa NASADY TŁOCZNE: 2 x STORZ B (75) NASADA SSAWNA: 1 x STORZ A (110) ZALEWANIE (zasysanie wody) (maks. wys. ssania: 9 m) Pompa próżniowa łopatkowa (bezolejowa)</p>	1 sztuka

		WYDAJNOŚĆ: -dla wysokości ssania 1,5 m: - przy ciśnieniu 8 bar: 2.067 l / min. -dla wysokości ssania 7,5 m: - przy ciśnieniu 8 bar: 1.154 l / min. CZAS ZASYSANIA: -dla wysokości ssania H=1,5 m: 5,1 s -dla wysokości ssania H=6,0 m: 23,3 s	
--	--	--	--

W przypadku, gdy w niniejszym zapytaniu ofertowym opisano urządzenia za pomocą podania nazwy ich producenta, patentów lub pochodzenia, to w odniesieniu do tych materiałów lub urządzeń Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie dostarczenie innych równoważnych urządzeń pod warunkiem posiadania przez nie parametrów nie gorszych niż urządzenia, które one zastępują. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających lub urządzenia.